

Z P R Á V A

o prohlídce a kontrole požárního odvětrání objektu:

Majitel: **Bytové družstvo Hrudičkova 2100, 2101, 2102, IČO: 27078043**

Místo kontroly: **Hrudičkova 2101/11, Praha 4 - Chodov**

Hrudičkova 2100:

Otevření a zavření kouřové klapky pomocí lanka – bez zjevných závad.

Zjištěné závady: 7. patro – chybí sklíčko.

Kouřová klapka v objektu je **provozoschopná.**

Hrudičkova 2101:

Otevření a zavření kouřové klapky pomocí lanka – bez zjevných závad.

Zjištěné závady: v přízemí, 1. 6. 7. a 8. patro – chybí sklíčko.

Kouřová klapka v objektu je **provozoschopná.**

Hrudičkova 2102:

Otevření a zavření kouřové klapky pomocí lanka – bez zjevných závad.

Kouřová klapka v objektu je **provozoschopná.**

Prohlídka provedena dne: 8. 12. 2023

Další kontrola: prosinec 2024

Přítomen: klíče zapůjčil p. Zátvrzký

Prohlídka provedl: Kandus Michal č. osv. PO-Z-274/2000

V Praze dne: 11.12.2023

Razítko a podpis:

