

Z P R Á V A

o prohlídce nezavodněného požárního vodovodu (suchovodu) dle čl. 137 - 146 ČSN 73 6660
Kontrola požárních vodovodů a jejich příslušenství

Majitel: **Bytové družstvo Hrudičkova 2100, 2101, 2102, IČO: 27078043**
Místo kontroly: **Hrudičkova 2101/11, Praha 4 - Chodov**

Hrudičkova 2100:

Byla provedena vizuální prohlídka suchovodu bez provedení tlakové zkoušky.

Žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

Suchovod je v tomto je objektu **provozoschopný** a použitelný k hasebnímu zásahu bez zjevných závad.

Hrudičkova 2101:

Byla provedena vizuální prohlídka suchovodu bez provedení tlakové zkoušky.

Žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

Suchovod je v tomto je objektu **provozoschopný** a použitelný k hasebnímu zásahu bez zjevných závad.

Hrudičkova 2102:

Byla provedena vizuální prohlídka suchovodu bez provedení tlakové zkoušky.

Žádné zjevné technické závady nebyly zjištěny.

Suchovod je v tomto je objektu **provozoschopný** a použitelný k hasebnímu zásahu bez zjevných závad.

Závěr kontroly:

Suchovody nejsou označeny.

Suchovody jsou provozuschopné.

Prohlídka provedena dne: 8. 12. 2023

Další kontrola: prosinec 2024

Přítomen: klíče zapůjčil p. Zátvrzský

Prohlídka provedl: Kandus Michal č. osv. PO-Z-274/2000

V Praze dne: 11.12.2023

Razítko a podpis:

