

**Stanislav KANDUS**

technicko - organiza ní innost v PO

Hilmarova 678

152 00 Praha 5 - Barrandov

I : 13126687

DI : CZ460519489

Živnostenský list vydal M stský ú ad Praha 5 dne 28

tel/fax : 603233854

e-mail : [info@kanfas.cz](mailto:info@kanfas.cz)**Majitel:**

Spole enství vlastník Hruďi kova 2100, 2101 a 2102

Hruďi kova 2101/11, 148 00 Praha 4

I O: 04588061

**Zastoupený:**

SH správa

Struha ovská 2942/2, 141 00 Praha 4

I O:

## **Záznam o preventivní požární prohlídce společných prostor objektu Hruďi kova 2100, 2101, 2102, Praha 4, 148 00, provedená v souladu s §12 vyhlášky MV 246/2001 Sb.**

Preventivní požární prohlídku provedl dne 08.12.2023 Milan Rzonek, . 11305

Kontrola p ítomen: klí e zap j il p. Zátvrzský

- 1) Povinnost provád t pravidelné kontroly, dodržování p edpis o požární ochran a neprodlen odstra ovat zjišt né závady je dána zákonem NR133/85 Sb. §5 odstavec 1 písmeno e). Pravidelné kontroly dodržování p edpisu o požární ochran se dle vyhlášky MV 246/2001 Sb. §12 odstavec 1 zabezpe ují formou preventivních požárních prohlídek.
- 2) Ke kontrole nebyla p edložena pr vodní technická zpráva PO.
- 3) Stavební ešení objektu - po et podlaží: 1 PP + 12 NP.  
Vchod/východ: 1.NP.  
Strojovna výtahu je umíst na v nejvyšším podlaží.
- 4) Využití objektu: Budova pro bydlení.
- 5) Závady únikových cest - schodiš ový prostor:

**Hruďi kova 2100**

10.NP - botník

9.NP pr chod - ho lavý materiál

8.NP - plasty

7.NP - plasty

3. NP - botník, plasty

**Hruďi kova 2101** - 12, 11, 10, 8, 6, 3, 2, 1.NP - p ekážky na únikové cest**Hruďi kov 2102** - 12 - 5.NP - p ekážky na únikové cest

Suchovody nejsou ozna eny.

Udržovat volné únikové cesty na izuje § 5) odstavec 1) písmeno b) zákona 133/85 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis a §11 odstavec 3) písmeno b) vyhlášky MV 246/2001 Sb. Dle § 30 vyhlášky 23/2008 Sb. odstavec (3) v nechrán né únikové cest musí být zajišt na možnost úplného otev ení k ídel dve í. Sou asn nesmí být ohrožená volná pr chodnost únikových cest. V podrobnostech se použije p íloha . 6 ást A. **P ípadné zjišt né závady na únikových cestách odstranit do 30 dn od obdržení zápisu.**

- 6) Zna ení sm r únikových cest: neozna eno

Zna ení únikových cest a požárn bezpečnostního zna ení ur uje § 11 vyhlášky MV 246//2001 Sb. Jedná se p edevším o zna ení sm ru únik osob, p ípadn ozna ení evakua ních výtah atd.

- 7) Dokumentace požární ochrany:  
Pro objekt nevzniká povinnost vést dokumentaci požární ochrany ve smyslu §15 zákona . 133/1985 Sb. ve zn ní pozd jších p edpis . ísla tís ového volání jsou vyv šena.
- 8) Hlavní uzáv ry:  
a) voda - 1. P.P. - neozna eno

- b) plyn - není zaveden  
c) vypína elektro - u vchodu domu - neozna eno
- 9) Rozmíst ní p enosných hasicích p ístroj je v souladu s projektem nebo §2 odstavec 5 a 6 vyhlášky 246/2001 Sb.
- 10) Jsou-li v objektu požárn bezpečnostní za ízení (jako nap . nouzové osv tlení, požární uzáv ry, požární odv trání, suchovody, požární klapky, idla CO) a za ízení pro zásobování požární vodou je nutné v p edepsaných lh tách stanovených výrobcem provád t kontroly, údržbu v souladu s §7 vyhlášky MV 246/2001
- V objektu jsou instalována nouzová sv tla, revizi si zajiš uje SVJ.
- 11) V p edepsaných lh tách provád t kontroly, údržbu v cných prost edk požární ochrany, zejména:  
a) hasicích p ístroje  
Kontrolu provád t v souladu s §9 vyhlášky MV 246/2001 Sb.
- 12) Provád t v p edepsaných lh tách ostatní povinné kontroly zejména:  
Elektroinstalace, hromosvody, výtahy atd.
- 13) Využívání stavby:  
Stavba a její jednotlivé prostory je nutné využívat v souladu s kolauda ním rozhodnutím nebo obdobným dokumentem. V p ípad stavebních zm n je nutné postupovat v souladu se stavebním zákonem.
- 14) Navržená opat ení:  
a) Zajiš ovat všechny povinné revize a odstra ovat zjiš né závady - trvale.  
b) Zajiš ovat a dodržovat technické podmínky a návody za ízení vztahující se k požární bezpečnosti provozovaných innosti - trvale.  
c) Udržovat volnou pr chodnost únikových cest a v únikových cestách mít pouze za ízovací p edm ty, které povoluje §30 vyhlášky 23/2008 Sb. (p íloha . 6 ást A vyhlášky 23/2008 Sb. - trvale).  
d) Udržovat volný p ístup k únikovým východ m a k rozvodným za ízením elektrické energie, k uzáv r m vody, topení a produktovod m, k v cným prost edk m požární ochrany a k ru nímu ovládání požárn bezpečnostním za ízení - trvale.  
e) Plnit povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochran a p edpisy vydaných na jeho základ - trvale.  
f) Udržovat objekt v souladu kolauda ním rozhodnutím, p ípadnou rekolaudací, nebo s obdobným dokumentem a p íslušnými SN - požární bezpečnost staveb.

Zápis se zakládá do požární dokumentace jako doklad o provedené požární preventivní kontrole

V Praze dne: 11.12.2023

Doklad vystavil OZO v PO íslo osv d ení: Z-274/2000

Podpis statutárního zástupce:

